

Wasserversorgung Gemeinde Vaz/Oberbaz

Trinkwasser Qualitätsuntersuchungen an den Entnahmestellen im Netz vom 06.10.2025

Untersuchungsinstitut: Amt für Lebensmittelsicherheit Graubünden, 7000 Chur /
 Bachema AG, Analytische Laboratorien, 8952 Schlieren

PROBEENTNAHMEORT	AUSSEHEN	TEMP.	A.m. KEIME	E-COLI	ENTERO-KOKKEN	LEITFÄHIG-KEIT	PH-WERT	KARBONAT-HÄRTE	GESAMT-HÄRTE	NITRAT	AMMONIUM	NITRIT	CHLORID	SULFAT	DOC
EINHEITEN	klar farblos geruchlos	° C	KEB/1 ml 9.12.10	KEB/1 ml 9.12.10	KEB/1 ml 9.12.10	µS/cm 4.10.10	pH 4.10.10	° fH 4.10.10	° fH 4.10.10	NO ₃ mg/l 4.10.10	NH ₄ mg/l 4.10.10	NO ₂ mg/l 4.10.10	Cl mg/l 4.10.10	SO ₄ mg/l 4.10.10	C mg/l 4.10.10
ZIEL- RESP. GRENZWERTE			300	0	0	200-800	6.8-8.2			<25	<0.05	>0.01			
Druckzone 0 Brunnen Sartons	i.O.	7.0	3	0	0	342	7.74	16.0	18.5	1.0	<0.01	<0.005	0.2	21.3	0.18
Druckzone 1 Säntisblick	i.O.	11.0	5	0	0	347	7.77	16.1	18.3	1.0	<0.01	<0.005	0.2	21.3	0.17
Druckzone 2 Brunnen Posthotel Valbella	i.O.	6.3	2	0	0	358	8.05	14.3	18.9	1.7	<0.01	<0.005	0.4	43.2	0.13
Druckzone 3 Hotel Seehof	i.O.	6.5	0	0	0	386	7.81	17.1	20.0	1.0	<0.01	<0.005	0.2	26.3	0.18
Druckzone 3 Sportzentrum Dieschen	i.O.	7.0	2	0	0	375	7.77	16.8	19.9	1.0	<0.01	<0.005	0.2	28.5	0.16
Druckzone 4 Crapera	i.O.	6.3	3	0	0	402	8.05	11.8	21.0	0.9	<0.01	<0.005	0.2	86.9	0.10
Druckzone 5 Clavadoiras	i.O.	7.5	1	0	0	443	7.97	12.5	22.6	1.6	<0.01	<0.005	0.2	99.6	0.29
Druckzone 6 Sporz	i.O.	7.3	0	0	0	433	7.73	19.5	22.8	1.5	<0.01	<0.005	0.6	32.9	0.17
Druckzone 7 Raschainas	i.O.	10.3	0	0	0	432	7.77	19.3	22.8	1.5	<0.01	<0.005	0.6	32.9	0.17
Druckzone 8 Tgantieni	i.O.	6.2	5	0	0	421	7.71	18.0	22.4	0.7	<0.01	<0.005	0.2	39.4	0.15
Lain Brunnen	i.O.	11.4	4	0	0	414	7.79	19.5	22.9	1.5	<0.01	<0.005	0.6	32.8	0.16
Muldain Brunnen	i.O.	12.2	13	0	0	418	7.82	19.4	23.1	1.5	<0.01	<0.005	0.6	32.8	0.17
Zorten Brunnen	i.O.	11.6	1	0	0	752	7.37	29.6	42.1	<0.1	<0.01	<0.005	0.9	135	0.10
Netzstelle Obersolis Q201 Muttin	i.O.	7.6	3	0	0	464	7.69	22.1	25.3	1.0	<0.01	<0.005	2.5	30.4	0.20

7.8 Untersuchungen des Trinkwassers durch das Chemische Laboratorium für Lebensmittelkontrolle Graubünden und das Analytische Laboratorium Bachema AG vorgenommen.

- 0-15 °fH: weiches Wasser**
- 15-25 °fH: mittelhartes Wasser**
- >25 °fH: hartes bis sehr hartes Wasser**