

Wasserversorgung Gemeinde Vaz/Obervaz

Trinkwasser Qualitätsuntersuchungen an den Entnahmestellen im Netz vom 03.11.2021

Untersuchungsinstitut: Amt für Lebensmittelsicherheit Graubünden, 7000 Chur /
Bachema AG, Analytische Laboratorien, 8952 Schlieren

PROBEENTNAHMEORT	AUSSEHEN	TEMP.	A.m. KEIME	E-COLI	ENTERO-KOKKEN	LEITFÄHIG-KEIT	PH-WERT	KARBONAT-HÄRTE	GESAMT-HÄRTE	NITRAT	AMMONIUM	NITRIT	CHLORID	SULFAT	DOC
EINHEITEN	klar farblos geruchlos	° C	KEB/1 ml 9.12.10	KEB/1 ml 9.12.10	KEB/1 ml 9.12.10	µS/cm 4.10.10	pH 4.10.10	° fH 4.10.10	° fH 4.10.10	NO ₃ mg/l 4.10.10	NH ₄ mg/l 4.10.10	NO ₂ mg/l 4.10.10	Cl mg/l 4.10.10	SO ₄ mg/l 4.10.10	C mg/l 4.10.10
<i>ZIEL- RESP. GRENZWERTE</i>			300	0	0	200-800	6.8-8.2			<25	<0.05	>0.01			
Druckzone 0 Restaurant Sartons	i.O.	8.3	0	0	0	392	7.94	17.1	16.3	0.7	<0.01	<0.005	0.3	30.7	0.18
Druckzone 1 Säntisblick	i.O.	8.3	13	0	0	378	7.86	17.0	19.9	0.7	<0.01	<0.005	0.2	30.9	0.15
Druckzone 2 Hotel Valbella Inn	i.O.	5.4	1	0	0	344	7.84	14	17.8	1.8	<0.01	<0.005	0.5	40.1	0.21
Druckzone 3 Hotel Seehof	i.O.	7.2	1	0	0	338	8.04	13.8	15.9	1.2	<0.01	<0.005	0.3	24.5	0.20
Druckzone 3 Sportzentrum Dieschen	i.O.	7.9	8	0	0	368	7.91	14.9	18.5	1.5	<0.01	<0.005	0.4	39.5	0.15
Druckzone 4 Crapera	i.O.	6.7	9	0	0	218	8.10	9.8	10.9	0.7	<0.01	<0.005	0.1	14.9	0.09
Druckzone 5 Clavadoiras	i.O.	8.2	19	0	0	435	8.05	12.2	21.5	1.5	<0.01	<0.005	0.2	99.0	0.26
Druckzone 6 Sporz	i.O.	7.4	3	0	0	379	7.85	17.5	20.1	1.0	<0.01	<0.005	0.3	26.5	0.17
Druckzone 7 Raschainas	i.O.	7.3	0	0	0	378	7.76	17.5	20.0	1.7	<0.01	<0.005	0.3	24.0	0.21
Druckzone 8 Tgantieni	i.O.	7.8	18	0	0	419	7.81	17.9	22.4	0.6	<0.01	<0.005	0.2	44.6	0.16
Lain Brunnen	i.O.	7.1	1	0	0	378	7.86	17.6	20.1	1.2	<0.01	<0.005	0.3	26.1	0.17
Muldain Brunnen	i.O.	8.6	6	0	0	381	7.96	17.6	19.2	1.2	<0.01	<0.005	0.3	25.9	0.17
Zorten Brunnen	i.O.	8.0	1	0	0	754	7.42	28.7	41.2	<0.1	<0.01	<0.005	0.8	139	0.14
Netzstelle Obersolis Q201 Mutten	i.O.	9.1	3	0	0	470	7.74	22.3	24.9	0.7	<0.01	<0.005	1.8	31.4	0.19

Alle Proben wurden als chemisch- und bakteriologisch einwandfrei beurteilt.

Im Jahr 2021 wurden im Gesamten 120 chemische- und bakteriologische Untersuchungen des Trinkwassers durch das Chemische Laboratorium für Lebensmittelkontrolle Graubünden und das Analytische Laboratorium Bachema AG vorgenommen.